

Р.Ф.

Министерство Образования
Оренбургской области

ГКОУ «Специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
с. Зиянчурино Кувандыкского городского
округа Оренбургской области
462202, Оренбургская область
Кувандыкский район с. Зиянчурино
ул. Советская, 21
Тел (факс): (35361) 61-1-10/61-1-58
E-mail: iu36@mail.orb.ru

Заместителю начальника
ОНД и ПР по Кувандыкскому
городскому округу и
г. Медногорску
УНД и ПР главного управления
МЧС России по Оренбургской
области майору внутренней
службы Степанову В.А.

13.10.2023 № 307

На Ваши представления от 27.01.2022г. № 2-16/51; 2-16/52 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа Оренбургской области сообщает следующее:

1	2	3	5
	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Чердак не оборудован системой пожарной сигнализации	ст. 1. ст.4. ст.б. ст.54 ФЗ от 22.07.2008г. п.4.4, п.42 Табл. 3 СП 486.1311500.2020.	Выполнен монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в двухэтажном здании школы-интерната с подвалом, литер ЕЕ1Е2Е3 (Е-спальный корпус, Е1-пищеблок, Е2-туалет, Е3-здание пристроек классных комнат) и чердачных помещений спального корпуса и здания пристроек классных комнат.(акт прилагается)
2.	Допускается отделка потолка общего коридора блока девочек — горючим материалом более чем [KM]	ст. 1. ст.4. ст.б. ст.53. ст.134. т.з. т. 28 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08г.	отделка потолка общего коридора блока девочек приведен в соответствие.(фото прилагается)

Директор школы

М.Ф.Валяльщикова

