

Р.Ф.

Министерство Образования

Оренбургской области

ГКОУ «Специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

с. Зиянчурино Кувандыкского городского
округа Оренбургской области
462202, Оренбургская область
Кувандыкский район с. Зиянчурино
ул. Советская, 21

Тел (факс): (35361) 61-1-10/61-1-58

E-mail: iu36@mail.orb.ru

**Кувандыкская межрайонная
прокуратура**

И.о межрайонного прокурора

А.С. Босову

Исх № 342 от 16.11.2023

На Ваше представление 30.10.2023 г. № 07-02-2023 «Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности» ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа Оренбургской области сообщает следующее:


1. Ваше представление рассмотрено с участием старшего помощника межрайонного прокурора А.К. Сатановой и приняты следующие меры:

Выявленные нарушения	Принятые меры
Установлено, что в коридоре здания малого учебного корпуса светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в нарушение требований QT. 4; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подп. «в», п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Светильники заменены, они соответствуют техническим требованиям эксплуатации в образовательной организации.
В здании малого учебного корпуса дымовые пожарные извещатели находятся в сработавшем состоянии (индикатор горит красным цветом), в нарушение требований ст. 4; ст. 6; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об	Дымовые извещатели заменены на новые, организацией занимающейся обслуживанием пожарной системой в нашем учреждении.

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. За допущенное нарушение, ответственному лицу, электрику Щербинину С.П. объявлено устное замечание.

Директор школы



М.Ф. Валяльщикова

Кувандыкская межрайонная
прокуратура Оренбургской области
вх. № 16 НОЯ 2023
г. _____ 20__ г.

Действие	Нарушение
[Faint text, likely describing the action taken]	[Faint text, likely describing the violation]