



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КУВАНДЫКСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

ул. К. Маркса, 8, г. Кувандык, 462241
тел./факс (35361) 36-7-59

30.10.2023 № 0702-2023

Директору ГКОУ «Специальная
(коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» с. Зиянчурино

Валяльщикovu М.Ф.

*Зам. по АМЦ,
Спец. по ОТ, обь. за кот. безоп.*

*Устранить нарушения,
выявленные.*

*и. о. зам. Прокур.
08.11.23*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований законодательства
о пожарной безопасности

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино, в результате чего установлено следующее.

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Согласно ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

- 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;
- 2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;
- 3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

В соответствии с п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Вх. № 455

08.11.2023

ИН № 224714

Кувандыкская межрайонная прокуратура
Оренбургской области
№ Прдр-20530016-340-23/-20530016

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с подп. «в». п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» запрещается в том числе эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Межрайонной прокуратурой 26.10.2023 с привлечением специалиста - начальника отделения ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области осуществлен осмотр помещений ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино.

1 Установлено, что в коридоре здания малого учебного корпуса светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в нарушение требований ст. 4; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подп. «в». п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2 В здании малого учебного корпуса дымовые пожарные извещатели находятся в сработавшем состоянии (индикатор горит красным цветом), в нарушение требований ст. 4; ст. 6; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54

Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения ответственными должностными лицами своих должностных обязанностей, что является недопустимым и влечет нарушение требований действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, известив его о времени и месте рассмотрения.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения.

4. О принятых мерах в течение месяца сообщить межрайонному прокурору в письменной форме.

И.о. межрайонного прокурора
юрист 1 класса



А.С. Босов