

Информация
о наличии или отсутствии предписаний надзорных органов
по противопожарной безопасности и мероприятиях по их устранению (по состоянию на 1 января 2023 года)

Наименование учреждения	Реквизиты и содержание предписания	Мероприятия по устранению
ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа Оренбургской области	От 27 января 2022г №2/1 1. Чердак не оборудован системой пожарной сигнализации. 2. Допускается отделка потолка общего коридора блока девочек горючим материалом более чем КМ1	1. ПСД на монтаж АПС 2. потолок общего коридора блока девочек к 01. 08.2022г приведен в соответствие.